

UWAGI:

1. Przewody następujących instalacji: zasilającej TN-S, zasilającej IT dla urządzeń elektromedycznych, zasilającej oświetlenia awaryjnego, logicznej oraz przywoławczej prowadzić w osobnych korytach kablowych. Dopuszcza się układanie przewodów instalacji przywoławczej w korytkach sieci logicznej, po potwierdzeniu zgody przez Wykonawcę sieci logicznej.
2. Przejścia przewodów pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego uszczelnić materiałem o klasie odporności wynikającej z lokalnych wydzieleń pożarowych.
3. Trasy kablowe winny ściśle korespondować z wysokościami i układem sufitów podwieszonych wg projektu architektury. W przypadku wystąpienia kolizji, wszelkie zmiany należy bezwzględnie uzgodnić z Głównym Projektantem

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

Instalacja TN-S: Samoczynne Wyłączenie Zasilania
Instalacja IT: Kontrola Stanu Izolacji
Samoczynne Wyłączenie Zasilania

LEGENDA:

- T01 — Tablica bezpiecznikowa/rozdzielnica elektryczna
- Korytko kablowe K300
- Korytko kablowe K200
- Korytko kablowe K100
- Korytko kablowe K50

UWAGA:
W związku z brakiem możliwości dostępu do niektórych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, innego niż pokazany na rysunku, układu ścian wewnętrznych, wykonawca zobowiązany jest do dokonania ostatecznych pomiarów tych elementów na budowie oraz wprowadzania stosownych korekt w porozumieniu z projektantem

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta,

BIURO PROJEKTOWE – ELEKTRYKA:
SAN-EL spółka z o.o.
ul. Krótka 5
43-100 TYCHY
Tel. 227-81-89
Fax 219-05-66

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS

INWESTOR	S.P.W. SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ
ADRES	PIEKARY ŚL, UL. BYTOMSKA 62
AUTOR: INŻ. ANDRZEJ CZMOK	
NR.UPR.PROJ.: 753/76	
SPRAWDZAJĄCY: MGR. INŻ. BOGDAN KROKOSZ	
NR.UPR.PROJ.: 54/96	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
INŻ. TOMASZ MANIA	
NR.UPR.PROJ.: OPL/0405/POOE/08	

Atelier 7 Sp. z o.o.
40-702 KATOWICE
UL. KLODNICKA 16
TEL.32 6080612 FAX.32 6080614
MAIL: biuro@atelier7.com.pl
www.atelier7.com.pl

Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego S.P.W. Szpitala Chirurgii Urazowej

UMOWA:	
FAZA:	P.W.
DATA:	2013-03
SKALA:	1 : 100
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA

PLAN TRAS KABLOWYCH - RZUT PARTERU

Szpital Piekary śl., Bytomska 62

Nr.projektu: 016a/13

Rys.wykonane w programie AutoCad LT2012nr: 392-25843659

Nr.rys. E1-I-03

PW-SZPITAL-PIEKARY-EL